



1. Отклонение ширины и глубины шахты от номинальных размеров должно быть в диапазоне от -20 мм до $+30$ мм.
2. Различие в диагоналях шахты должно быть не более 30 мм.
3. Отклонение оси шахты по вертикали должно быть не более 40 мм.
4. Отклонение от симметричности оси отверстий для шахтных дверей по вертикали должно быть не больше 20 мм.
5. При бетонной шахте нет необходимости в закладных частях. Закрепление направляющих и шахтных дверей осуществляется анкерными дюбелями (толщина стены не должна быть меньше 150 мм).
6. Шахта не располагается над пространством, доступным для людей.

		Лист 1/2	АСАНЬОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИ	ИWG правая несущая стенка
Разр.	L.Petrov		ИЗАМЕТ 1991	V=1.00 м/сек