




ПАСС.	кг	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
8	600	1650	1800	1030	1400	900
8	600	1700	1700	1080	1320	900
8	600	1750	1800	1120	1400	900

кг	P1 кН	P2 кН	P3 кН	P4 кН	P5 кН	P6 кН
600	13	50	38	2.5	2	2.5
600	13	50	38	2.5	2	2.5
600	13	50	38	2.5	2	2.5

кг	F1 N	F2 N	N N
600	3150	990	1000
600	3300	950	1000
600	3390	995	1000

200x350      200x300



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Силы действуют следующим образом:  
F1' и F2 или F1'' и F2,  
P1 или P2 или P3.
- Размер "G" уточнен в конкретной чертеже лифта.
- На чертеже показано исполнение лифта с правыми телескопическими дверями и правой несущей стеной.  
Лифты с левыми телескопическими дверями и левой несущей стеной – зеркальное изображение.